



SO.SVI.MA. SpA

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it

Prot. N.1368 del 04.03.2022

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 22/2022

Oggetto:	Fornitura e posa in opera sull'impianto FV di Geraci Siculo.
-----------------	---------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

PREMESSO CHE:

- a seguito di manutenzione straordinaria della cabina Mt/Bt causa guasto per cause atmosferiche, si è riscontrato che l'inverter Sun way TG 180-600V avente matricola 0801422 risulta danneggiato, tale guasto come comunicato dalla casa madre risulta come riparazione non conveniente in quanto danneggiato in diverse parti;
- detto inverter ha caratteristiche tecniche di tensione in uscita pari a 202 Vac anziché 400Vac, essendo che sul mercato non è possibile trovare tali caratteristiche tecniche, occorre installare anche un trasformatore da 400V - 202V;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario ed urgente procedere all'intervento al fine di non pregiudicare la produttività dell'impianto;

VISTO il preventivo formulato dalla Green Energy Srl del 3 marzo u.s. ed acquisito al nostro prot. n. 1355 del 3 marzo u.s., che prevede:

	Descrizione	Unità di misura	Quantità
1	Trasf. Trifase di Separazione in aria -Pot: 180KVA Serv. Continuo -Vi: 202Vac 3~ -Vu1: 400Vac 3~ + N -Gruppo vett.: Dyn 11 -Freq.I/U: 50/60Hz -Classe Isolamento: H -Classe T: H -Classe Trasf.: I -Vc/c: 4% -V Isol.: 3K x 60'' Pri/Sec ed Avv/Massa -Avvolgimenti: Al impregnato in resina monocomponente sottovuoto -Tropicalizzazione: in forno a 160°C -Terminazioni : Morsetti IP 20 -T A: ≤40°C -Umidità rel: 96% -Dim.: 700Lx650Hx380P -Peso: 500Kg	€.	6.048,00 +IVA



	Descrizione	Unità di misura	Quantità
2	• Fornitura ed installazione di N° 3 nuovi inverter con 6 MPPT con garanzia 5 Anni. Dismissione inverter esistente e reinstallazione del nuovo, comunicazione al GSE, cablaggi e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola dell'arte	€.	19.412,50+iva

Per i motivi espressi in premessa, con il presente atto

DETERMINA

1. di affidare la fornitura e la relativa installazione di quanto indicato in premessa alla Green Energy Srl, per un importo complessivo pari ad €. 25.460,50 + IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione contrattuale e pari al 13,00% e quindi per un importo di €.22.150,64 + IVA;
2. di **Dare atto** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva;
 - E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di Presidenza;
 - Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

*L'Amministratore Unico
Alessandro Ficile*



In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Finanziario
Rag. Silene Macaluso

Silene Macaluso
